

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление возбудителя синхронного двигателя СДВС15-64-10У3 мощностью 1600 кВт, U=6000В, корректировку рабочей документации под интеллектуальную систему управления вентилятором Главного проветривания ВЦД 31,5, строительные-монтажные и пусконаладочные работы

<i>Исходные данные</i>		<i>Характеристики</i>
1	Марки возбудителя	Аникрон-ТМ-08
2	Напряжение на роторе двигателя	75
3	Номинальный ток ротора	291
4	Исполнение	IP20
5	Комплект ЗИП	да
4	Корректировка рабочей документации	Предусмотреть корректировку рабочей документации для внедрения возбудителя в систему управления
5	Строительные и пуско-наладочные работы, включая программирование возбудителя	Включить в стоимость работ

Главный энергетик



О.А. Зажигаев