

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### На капитальный ремонт генератора ГП 2200-750

#### Требования к соискателям

1. Минимальный перечень необходимых работ
  - 1.1. Капитальный ремонт якоря
  - 1.2. Капитальный ремонт индуктора
2. Пуск в работу отремонтированного оборудования производит заказчик в присутствии представителя исполнителя
3. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию генератора под нагрузкой.
4. Заказчик имеет права проведения технического аудита на любом этапе выполнения работ.

Главный энергетик ООО «Абазинский рудник»



А.А.Шикарев